



## Beépítési útmutató

Termosztátos fal alatti zuhanycsaptelephez

Cikkszám: 2277



### Megfelelő használat




A termosztatikus belsőegységet a megfelelő működés érdekében a képen látható módon kell bekötni: meleg (HOT) víz a bal oldalon, hideg (COLD) víz a jobb oldalon.

**FIGYELEM!** Telepítési hiba esetén a termosztatós rendszer **nem** működik!

A működéshez szükséges minimum nyomás: 0,6 bar. A működéshez ajánlott maximum nyomás 5 bar. **A két ellátó között nem lehet több 2 bar eltérésnél.**

### BEÉPÍTÉS MENETE



**A BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG A BURKOLT FELÜLETHEZ KÉPEST ÉRTENDŐ!**

Mielőtt bármilyen műveletet végrehajtana, ellenőrizze, hogy a hálózati vízellátás ki van-e kapcsolva. **Bármely bemeneti cső csatlakoztatása előtt az összes ellátó csövet alaposan ki KELL öblíteni a törmelékeltávolítás érdekében. Ennek elmulasztása a kerámiabetét és az alkatrészek károsodását vagy a keverő alacsony áramlását okozhatja.** A finomabb szennyeződések, mint például a hegesztés maradék vagy homok, megváltoztathatják a termosztat működését. A termék telepítése előtt ajánlatos, a vízvezeték rendszer átmosása, tisztítása. **A próba üzem után a szűrők tisztaságát ismételtén ellenőrizzük.**

**Bizonyosodjon meg róla, hogy van-e elegendő hely a belsőegység beépítésére, hivatkozva a beépítési rajzon szereplő értékekre. Amennyiben, igen készítse elő a csöveket a csatlakoztatásra. A burkolt falsíknak e kettő jelzősáv közé kell esnie az optimális elhelyezés érdekében. (1)**


Csatlakoztassa a Meleg (Hot) és Hideg (Cold) vízcsöveket a keverőtesthez és végezzen el nyomástartást, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse- e nincs-e szivárgás. \*

A burkolat vágása **tökéletesen** kövesse az alaptest védelmi profilját, annak érdekében, hogy szűrő hozzáférhető és tisztítható legyen, valamint, hogy a külső egység teljesen eltakarja a lyukat.

Miután a környező felületeket felvitték (csempék/ márvány/ stb.), távolítsa el a védőburkolatot (2).


Helyezze a takarórozettát a keverőtestre (3). Szükség esetén kenőanyag használható a gumi tömítésekre.

#### **A termosztátos kar összeszerelése és a kerámiabetét beállítása**




Helyezze fel a kart (5), ahogyan a képen is látható: a fogantyú lefelé nézzen. Ellenőrizze, hogy a kerámiabetéten lévő tintajel (6A) és a kerámiabetéten lévő műanyag jel (6B) egymás felett, elvágólag legyenek. Helyezze fel a fekete műanyag gyűrűt (6) a képen látható módon, úgy, hogy a 6A és 6B jelzéssel ellátott rész a kerámiabetéten egy síkba essen a fekete műanyag gyűrűn található jelzéssel. Helyezze fel a hőmérséklet szabályozó kupakját (7), ahogyan a képen is látható: a gomb lefelé nézzen. Biztosítsa a mellékelt kezelőkar rögzítő csavarral (8), ezt követően illessze be a kezelőkar rögzítő csavar takarógombját (9).

#### **Filter tisztítása**



A termosztátos rendszer megfelelő működésének fenntartása érdekében érdemes a filter tisztítása időszakosan. Először, távolítsa el a külső elemeket a fenti ábra szerint. Csavarja ki az alaptest alján található a kupakot (G), vegye ki a helyéről és tisztítsa meg a szennyeződésektől. Szerelje össze, ügyelve arra, hogy ne károsítsa vagy veszítse el a filtert és helyezze vissza a tömítőgyűrűt a dugóra. A külső elemek összeszerelésénél használja a fenti beépítési útmutatót. Szükséges lehet a termosztátos kerámiabetét újra beállítása.



A termosztátos kerámiabetét visszahelyezéséhez / tisztításához távolítsa el a külső elemeket a fenti ábra alapján. Lazítsa meg a gyűrűt (L) és emelje le a kerámiabetétet (M). Tisztítsa meg / Cserélje ki és helyezze be a kerámiabetét a megfelelő helyre, ügyelve, hogy a lábak (N) szintben legyenek a beépítő testben. A külső elemek összeszerelésénél használja a fenti beépítési útmutatót. Szükséges lehet a termosztátos kerámiabetét újra beállítása